



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833  
fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-3-5-4/17

Włocławek, 24.02.2017 r.

KANCELARIA  
URZĄD GMINY W CHOCEŃNIU  
WPLYNEŁO  
Dnia: 27.02.2017  
L.dz. 541 podpis

*J. Szwarcman*  
*kur*

Wójt Gminy Chocień  
ul. Sikorskiego 4  
87-850 Chocień

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
DLA GMINY CHOCEŃ ZA ROK 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku na podstawie § 20 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), dokonał oceny obszarowej jakości wody dla Gminy Chocień za rok 2016.

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i eksploatacja ujęć gminnych w roku 2016 należały do Gminy Chocień.

Z wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w roku 2016 korzystały 7984 osoby. Dobowa produkcja wody z wodociągu Chocień - Śmiłowice wynosiła 1411 m<sup>3</sup>.

Uzdatnianie wody na stacjach uzdatniania w Choceniu i Śmiłowicach polega na jej napowietrzaniu w aeratorach i filtracji w odżelaziaczach. Woda uzdatniona po procesie filtracji kierowana jest do zewnętrznej sieci odbiorczej. Istnieje możliwość dezynfekcji wody podchlorynem sodu.

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w roku 2016 z wodociągu Chocień-Śmiłowice pobrano do badań laboratoryjnych 10 próbek.

Gmina Chocień zarządzająca wodociągami gminnymi prowadziła badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z częstotliwością określoną w obowiązującym rozporządzeniu, w zakresie wymagań objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym. Próbkę wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem. Do badań laboratoryjnych z wodociągu Chocień - Śmiłowice pobrano w roku 2016 ramach kontroli wewnętrznej 9 próbek wody.

W próbkach wody pobranych z wodociągu Chocień-Śmiłowice w roku 2016 nie stwierdzono żadnych przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nie prowadził postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody.

Woda z wodociągu Chocień - Śmiłowice w roku 2016 spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

Mieszkańcy Gminy Chocień w roku 2016 korzystali z wody przydatnej do spożycia i bezpiecznej dla zdrowia.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
we Włocławku  
ZASTĘPCA  
*Zofia Ziółkowska*

Otrzymują:

1. adresat
2. aa  
A.L.